



SL 008 – SOLAIO

ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONE METALLICA COIBENTATA

VOCE DI CAPITOLATO

- **KM-FF 108**: materiale comprimibile di tipo intumescente a base grafitica.
- **KM SELAER F**: sigillante intumescente monocomponente.

MODALITÀ DI MONTAGGIO

Tagliare la guarnizione **KM-FF 108** in strisce, inserire la guarnizione all'interno del foro sigillando completamente lo spazio tra tubazione e pannello. Sigillare con lo stucco **KM SELAER F** la superficie della guarnizione, le fughe tra guarnizione e pannello e tra pannello e parete.

CERTIFICAZIONE

- CSI 2065 FR, pos 2.

SL 008 - CONCRETE SLAB

SEALING OF THE INSULATED METAL PIPE

SPECIFICATION

- **KM-FF108** graphitic intumescent material
- **KM SEALER F** silicone monocomponent putty

FITTING UP

Shape KM-FF108 and set up it to seal the blank between pipe and wall.
Seal with fire resistant putty KM SELAR FW

CERTIFICATION

- CSI 2065 FR, pos 2.